

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» мая 2024 г., 43240061000210745026

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» июня 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2405/038-43/105-В/ПИВ

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «27» мая 2024 г., № 2405/038-43/105-В/ПИВ, учетный номер проверки 43240061000210745026.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Коновалов Дмитрий Игоревич – инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Кировская, г Киров, ул 60 лет Комсомола, Дом 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 9" ГОРОДА  
КИРОВА ИНН 4348028740, адрес регистрации юридического лица: 610040, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, КИРОВ, 60 ЛЕТ  
КОМСОМОЛА УЛИЦА, 4**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «06» июня 2024 года, 14 час. 10 мин.

по «06» июня 2024 года, 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 20 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Руководитель организации не обеспечивает эксплуатацию здания школы в соответствии с проектной документацией. Согласно проектной документации «Типовой проект № 222-1-235/78. Средняя общеобразовательная школа на 30 классов (1176 учащихся) Альбом I» данное здание школы запроектировано II степени огнестойкости. Проектное количество учащихся — 1176 человек. Фактическое количество учащихся составляет 1868 человек, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: пункт 2(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от

16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ). Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

**Срок устранения нарушения:**

01.10.2025

2. При фактическом размещении учащихся в количестве 1868 человек используется система управления и эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, вместо требуемого 4-го типа. В соответствии с рабочим проектом ВДПО.016.03.005.ПС от 2016 г. в здании школы № 9 запроектирована система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 2 статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123); таблица 1, пункт 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.10.2025
3. Согласно замеров уровня громкости речевого оповещения школы № 9, выполненных обслуживающей организацией ООО "АИР", уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями, не превышает допустимый уровень шума во время проведения уроков в спортзале, во время перемены в спортзале, столовой и коридорах 1,2,3 этажа, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1, часть 3, часть 4 ФЗ №123, пункт 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.10.2025
4. Допускается размещение начальных классов на третьем этаже здания школы, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 3 статьи 6 ФЗ №123; пункт 7.12.7 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 3, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.10.2025
5. Двери лестничной клетки детской рекреации (у кабинета 32) на третьем этаже и на втором этаже (у кабинета 17) в закрытом положении не обеспечивают уплотнение в притворах (в закрытом положении деревянные двери имеют зазоры, пластиковая дверь сломана, отсутствует створка), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 53 ФЗ №123, пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.10.2025
6. Фактическая ширина эвакуационного выхода из учебного помещения № 46, с расчетным числом учащихся более 15 человек, составляет 0,83 м, что не соответствует требуемой ширине - 0,9 м, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 8 статьи 89 ФЗ №123; пункт 7.12.3 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 8, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

**Срок устранения нарушения:**

01.10.2025

7. В помещении архива с категорией помещения по пожарной и взрывопожарной опасности ВЗ и с классом зоны П-Па допускается эксплуатация электрических светильников со степенью защиты менее IP-23, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 3 статьи 6, часть 1, 10 статьи 82 №123-ФЗ; п. 7.4.32, таблица 7.4.3 ПУЭ. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Глава 1, Статья 6. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

**Срок устранения нарушения:**

01.10.2025

8. Допускается использование противопожарной двери, расположенной в вестибюле первого этажа (дверь, отделяющая коридор с кабинетами труда) с изменением ее целостности (эксплуатируется с сваренной петлей), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 53 ФЗ №123; пункт 4.1.6.11 "ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля". Место выявления нарушения: г. Киров, ул. 60 лет Комсомола, д. 4

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

01.10.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова  
(государственный инспектор города Кирова Кировской области  
по пожарному надзору) Коновалов Дмитрий Игоревич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)

подпись

Коновалов Дмитрий Игоревич - инспектор отделения ОНПМ ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88332208621, e-mail: konovalovdi@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

15 часов 15 минут 04 06 2024 г.

*Александр АА*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

